PXC22D - n.3

D01		
C	NA	NC
5	6	4

D02		
C	NA	NC
8	9	7

D03		
C	NA	NC
11	12	10

D04		
C	NA	NC
14	15	13

D05		
C	NA	NC
17	18	16

D06		
C	NA	NC
20	21	19

DISP. | DISP. | DISP. | DISP.

RICIRCOLATORE FC05L07BK002 Ventilatore mandata comando

RICIRCOLATORE FC05L07BK002 Comando serranda GE011 mandata aria

Modifica regolazione esistente

PXC22D - n.4

D01		
C	NA	NC
5	6	4

D02		
C	NA	NC
8	9	7

D03		
C	NA	NC
11	12	10

D04		
C	NA	NC
14	15	13

D05		
C	NA	NC
17	18	16

D06		
C	NA	NC
20	21	19

DISP. | DISP. | DISP. | DISP. | DISP.

RICIRCOLATORE FC05L07BK003 Ventilatore mandata comando

PXC22D - n.3

A01		A02
25	26	27

A03		A04
28	29	30

DISP. | DISP.

RICIRCOLATORE FC05L07BK002 Mod. valvola GU026 Post riscaldamento

RICIRCOLATORE FC05L07BK002 Mod. valvola GU031 Raffreddamento

PXC22D - n.4

A01		A02
25	26	27

A03		A04
28	29	30

DISP. | DISP. | DISP.

RICIRCOLATORE FC05L07BK003 Mod. valvola GU004 Raffreddamento

PXC22D - n.3

UI5		UI6
31	32	33

UI7		UI8
34	35	36

UI9		UI10
41	42	43

TT006 | PDS007 | MT006 | DISP. | DISP.

RICIRCOLATORE FC05L07BK002 Temperatura mandata

RICIRCOLATORE FC05L07BK002 Allarme filtro

RICIRCOLATORE FC05L07BK002 Stato aperto serranda GE011 mandata aria

Modifica regolazione esistente

MANCANZA RETE

RICIRCOLATORE FC05L07BK002 Stato chiuso serranda GE011 mandata aria

Modifica regolazione esistente

PXC22D - n.4

UI5		UI6
31	32	33

UI7		UI8
34	35	36

UI9		UI10
41	42	43

TT001 | MT005 | MT006 | DISP. | DISP. | PDS002

RICIRCOLATORE FC05L07BK003 Temperatura mandata

RICIRCOLATORE FC05L07BK003 Umidità mandata

RICIRCOLATORE FC05L07BK003 Umidità ripresa

RICIRCOLATORE FC05L07BK003 Allarme filtro

PXC22D - n.3

UI11		UI12
44	45	46

UI13		UI14
47	48	49

UI15		UI16
50	51	52

PDS009 | PDS008

RICIRCOLATORE FC05L07BK002 Allarme filtro

RICIRCOLATORE FC05L07BK002 Ventilatore mandata allarme

RICIRCOLATORE FC05L07BK002 Ventilatore allarme flusso

RICIRCOLATORE FC05L07BK002 Ventilatore mandata cassetto pronto

RICIRCOLATORE FC05L07BK002 Ventilatore mandata sel loc/dist

RICIRCOLATORE FC05L07BK002 Ventilatore mandata stato

PXC22D - n.4

UI11		UI12
44	45	46

UI13		UI14
47	48	49

UI15		UI16
50	51	52

PDS004 | PDS003

RICIRCOLATORE FC05L07BK003 Ventilatore mandata sel loc/dist

RICIRCOLATORE FC05L07BK003 Ventilatore mandata stato

RICIRCOLATORE FC05L07BK003 Allarme filtro

RICIRCOLATORE FC05L07BK003 Ventilatore mandata allarme

RICIRCOLATORE FC05L07BK003 Ventilatore allarme flusso

RICIRCOLATORE FC05L07BK003 Ventilatore mandata cassetto pronto

Elettra Sincrotrone Trieste

Sincrotrone Trieste S.C.p.A.
di interesse nazionale
Strada Statale 14 - km 163,5
in AREA Science Park 34012
Basovizza, Trieste ITALY

PROJECT:
LAVORI DI AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DELLE SALE LASER "PIL" E "SEED" DI "FERMI"

TITLE:
LASER "PIL". STATO DI FATTO
SCHEMA FUNZIONALE
SISTEMA DI CONTROLLO PLC

DRAWN	D.M.
CHECKED	
APPROVED	
JOB	MECHANICAL SYSTEMS

DATE: 06.10.2017
SCALE: -:---
REVIEW: REV.00
FORMAT: A3
N°: FC05L401902RE0