PXC36D - n.6

D01			D02			D03			D04			D05			D06			D07			D08		
C	NA	NC	C	NA	NC	C	NA	NC	C	NA	NC	C	NA	NC	C	NA	NC	C	NA	NC	C	NA	NC
5	6	4	8	9	7	11	12	10	14	15	13	17	18	16	20	21	19	23	24	22	26	27	25

DISP.

UTA FC05L08BK001 Comando umidificatore

UTA FC05L08BK001 Comando ventilatore espulsione

UTA FC05L08BK001 Comando ventilatore mandata

UTA FC05L08BK001 Serranda GE014 torrino estrazione fumi (non installata)

UTA FC05L08BK001 Serranda GE020 ripresa UTA

UTA FC05L08BK001 Serranda tagliafuoco P.T. (non installata)

UTA FC05L08BK001 Serranda tagliafuoco S.INT. (non installata)

PXC36D - n.6

UI19			UI20	UI21			UI22	UI23			UI24
65	66		67	68	69		70	71	72		73

PDS008

PDS009

UTA FC05L08BK001 Allarme filtro

UTA FC05L08BK001 Ventilatore espulsione allarme

UTA FC05L08BK001 Ventilatore mandata allarme

UTA FC05L08BK001 Allarme ventilatore

UTA FC05L08BK001 Ventilatore espulsione cassetto pronto

UTA FC05L08BK001 Ventilatore mandata cassetto pronto

PXC36D - n.6

A01		A02	A03		A04	A05		A06
30	31	32	33	34	35	36	37	38

DISP. DISP. DISP.

UTA FC05L08BK001 Mod. valvola GU002 Post riscaldamento

UTA FC05L08BK001 Mod. valvola GU009 Raffreddamento

UTA FC05L08BK001 Mod. valvola GU014 Pre riscaldamento

PXC36D - n.6

UI7		UI8	UI9		UI10	UI11		UI12
39	40	41	50	51	52	53	54	55

TT004 MT001 TT002 DISP. DISP.

UTA FC05L08BK001 Temperatura ripresa

UTA FC05L08BK001 Umidità ripresa

UTA FC05L08BK001 Temperatura ripresa

UTA FC05L08BK001 Stato apertura serrande

PXC36D - n.6

UI13		UI14	UI15		UI16	UI17		UI18
56	57	58	59	60	61	62	63	64

DISP. DISP. TS005 PDS003 PDS006 PDS007

UTA FC05L08BK001 Allarme antigelo

UTA FC05L08BK001 Allarme filtro

UTA FC05L08BK001 Allarme filtro

UTA FC05L08BK001 Allarme filtro

Elettra Sincrotrone Trieste

Sincrotrone Trieste S.C.p.A.
di interesse nazionale
Strada Statale 14 - km 163,5
in AREA Science Park 34012
Basovizza, Trieste ITALY

PROJECT:
LAVORI DI AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DELLE SALE LASER "PIL" E "SEED" DI "FERMI"

TITLE:
LASER "PIL". STATO DI FATTO
SCHEMA FUNZIONALE
SISTEMA DI CONTROLLO PLC

DRAWN	D.M.
CHECKED	
APPROVED	
JOB	MECHANICAL SYSTEMS

DATE: 06.10.2017
SCALE: -:---
REVIEW: REV.00
FORMAT: A3
N°: FC05L402102RE0