A

UTA
FCO5LO8BK001

BASAMENTO CLS

GE011

RICIRCOLATORE
FCO5LO7BK002

GE007

RI

GE009

GE007

COIBENTAZIONE
CON RIVESTIMENTO

PI

SA 500x450

RICIRCOLATORE
FCO5LO7BK003

GE010

PI

N.B.: verificare la posizione costruttiva degli staffaggi in funzione delle aperture di ispezione e manutenzione, al fine di coordinare opportunamente le funzionalità

COIBENTAZIONE
CON RIVESTIMENTO

RA 500x450

UTA
FCO5LO7BK001

SA 500x450

PI

N.B.: Installare pulsante per il sezionamento dell'alimentazione elettrica in caso di emergenza.

N.B.: Installare sezionatore locale per le operazioni di manutenzione ventilatore.



PI

RA 500x450

FCO5LO7BK002/bis

PI

5 6 7 8 9 10

Elettra Sincrotrone Trieste

Sincrotrone Trieste S.C.p.A.
di interesse nazionale
Strada Statale 14 - km 163,5
in AREA Science Park 34012
Basovizza, Trieste ITALY

PROJECT:
LAVORI DI AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DELLE SALE LASER "PIL" E "SEED" DI "FERMI"

TITLE:
LASER "PIL". STATO DI PROGETTO
PLANIMETRIA ZONA DI INTERVENTO
LAYOUT UNITA' DI CLIMATIZZAZIONE
E DISTRIBUZIONE AERAULICA

DRAWN	D.M.
CHECKED	
APPROVED	
JOB	MECHANICAL SYSTEMS

DATE: 06.10.2017
SCALE: 1:50
REVIEW: REV.00
FORMAT: A3
N°: FC05L601302RE0